



Accréditation  
N°5-0014  
Portée  
disponible sur  
www.cofrac.fr



# LICENCE

# USE <HARD>

LCIE N°: 644681

Délivrée à:  
*Delivered to:* **NEXANS FRANCE SA**  
4-10, rue Mozart - 92587 CLICHY CEDEX - FRANCE

Site de fabrication:  
*Factory:* **NEXANS FRANCE SA - AUTUN** (0336FC)  
101 route d'Arnay - 71400 AUTUN - FRANCE

Produit:  
*Product:* H05V-K : Conducteurs isolés en PVC thermoplastique - Câbles pour installations internes  
*Cables with thermoplastic PVC insulation - Cable for internal wiring*

Marque commerciale (s'il y a lieu):  
*Trade mark (if any):* /

Modèle, type, référence:  
*Model, type, référence:* H05V-K

Caractéristiques nominales et principales:  
*Rating and principal characteristics:* 1 x (0,5 - 1) mm<sup>2</sup>

Informations complémentaires:  
*Additional information:* Numéro attribué par LCIE, *Number attributed by LCIE:* **0336**  
Fil fabricant portant les couleurs, *Thread colors:* **mauve - marron - tango**  
*mauve - brown - tango*  
Mise à jour suite à l'évolution de la norme / *Update further to the evolution of the standard*  
La conformité aux exigences des normes harmonisées listées constitue une présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité de la Directive Basse Tension 2006/95/CE / *Compliance with the requirements of the listed Harmonised Standards carries a presumption of conformity with the essential safety requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC*

Le produit est conforme à:  
*The product is in conformity with:* EN 50525-2-31:2011

Documents pris en compte:  
*Relevants documents:* Rapport d'essai / Test report LCIE n° 122063-644680

Annule et remplace (s'il y a lieu):  
*Cancels and replaces (if necessary):* Licence n°608941 du 2011-03-21

Cette licence a été établie conformément aux Règles de l'accord HAR par un organisme adhérent à cet accord; en conséquence elle a la même valeur et la même validité dans tous les pays signataires de cet accord.

*This licence is issued according to the rules of the HAR Agreement, wherein the licence issued by any certification body adhering to the HAR Agreement has the same worth and validity in all the other certification bodies' countries.*

Fontenay-aux-Roses 2013-08-23

**Franck BOUANAT**

Date limite de validité: Nil  
*Limit expired date:*

Responsable de Certification  
*Certification Officer*